ROE
LABORATORIO
CLÍNICO

Dr. Carlos Roe Battistini
Dr. Eduardo Roe Battist
Dr. Manuel Leiva Beraún
Dr. Juan C. Gómez de lc

OZONO CARIBE

05 dic 2014

01-2672740

01312

Análisis	Resultado	Rango de Referecia	Unidac
CULTIVO DE AGUA			
Método de COLILERT (*)			
Coliformes Totales:	AUSENCIA		
Coliformes Fecales:	AUSENCIA		
Bacterias Heterotrópicas	0	(< de 500)	UFC/mL
CONCLUSION:	MUESTRA APTA PARA CONSUMO		

METODOLOGIA E INTERPRETACION:
La prueba Colilert® de IDEXX se usa en todo el mundo para la detección de Escherichia coli y c coliformes en foma simultána. Con su tecnología sustrato definido Defined Substrate Technology® (DST®) patentada, Colilert es utilizada como el principal evaluador de agua potable en Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea
Está aprobada por la EPA estadounidense y se ha incluido en los Métodos estándar para el examen agua y aguas residuales.

Valores de Referencia:
1) Coliformes Totales: AUSENCIA
2) Coliformes Fecales: AUSENCIA
3) Otras bacterias...: AUSENCIA
En caso de PRESENCIA, el agua no es apta para consumo humano.
4) Bacterias Heterotróficas: hasta 500 UFC/mL el agua se considera apta para consumo humano

Carlos Roe Battistini